



Legende:



- | | |
|---|--|
|  | Trasse |
|  | Kabelschacht |
|  | Grabenprofil |
|  | Übergabestation (Planung Stadtwerke) |
|  | Kompaktstation Mittelspannung mit notwendigem Planum |

Übersicht
ohne Maßstab

Regelgeberprofil
Maßstab 1:50

Grabdimensionierung Haupttrasse: 4x2 DN125 1,6m x 1,19m mind. 80cm Überdeckung	Grabdimensionierung Nebentrassen: 2x1 DN125 0,8m x 1,025m mind. 80cm Überdeckung
---	---

Abenddimensionierung
 bestrassen:
 DN125
 m x 1,025m
 ed. 80cm Überdeckung

Anforderungswesen					
03	13.03.2026	F. Balth (CON)	F. Balth (CON)	Transparenzleistungen: Änderung (V. Verweise) - zusätzliche	
02	27.10.2025	S. Becker (CB)	S. Knusch (CB)	Transparenzleistungen: zusätzliche Begründungen	
01	20.05.2021	S. Becker (CB)	S. Knusch (CB)	Ergänzung Grundbesurbarung; alternativer Standort Kompaktisierung 4	
Index	date:	date:	date:	Änderung	
Diese Paragrafen ist Eigentum der Stadt Heidelberg. Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.					
gel:	Datum	Name	 		
gel:	21.03.2023	S. Becker (CB)			
gel:	21.03.2023	S. Knusch (CB)			
paragrafen			Projekt:		
Legipfen 1 von 1			20-kV-Ringnetz Betriebshof		
Maßstabe: 1 : 250			Projektnummer: 24-016		