

Legenden:

Fangrinne

1m

PV-Modul

172 x 1134 x 35mm

450 Wp

Blitzschutz

Ø10mm, rundsicht verzinkt

Leitungsverbindung

Der Einbau der Blitzschutz- und Erdungsanlage hat gemäß DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305) und DIN 1054 zu erfolgen.

Der Einbau von Erdungsanlagen muss gemäß DIN VDE 0185-305:2007-01 von einer Blitzschutzfirma durchgeführt werden. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Bauunternehmer diese Aufgabe nur übernehmen, wenn eine Fachaufsicht gewährleistet ist. Der Einbau der Erdungsanlage ist mit einer Fotodokumentation fest zu halten.

Hinweise:

1.	Ausführungsplanung	eds		26.11.2025
2.	Planerstellung	eds		25.04.2025
3.	Jahr der Änderung	Drehschicht	Übersicht	Seite

Bauvorhaben


VG Haßloch Neubau Kita

Müller-Thurgau-Straße  
67454 Haßloch

Bauherrn

Gemeindeverwaltung Haßloch

Rathausplatz 1  
67454 Haßloch

Gemeinde Haßloch

Architekt

Werkgemeinschaft Landau Sebastian  
Seemüller PartGmbH  
Georg-Friedrich-Denzel-Str. 11  
76829 Landau

Werkgemeinschaft Landau

Architekt  
Unternehmenskultur

Benennung

Dachaufsicht  
PV Anlage + Blitzschutz

Projektnummer

H2311

Zeichnungsnummer

Projektskizze

LPS

ipk-H2317-LPS-

Hahn

als angelegt


440\_450\_460-DA-5003-1

am Tag der Erstellung

09.02.2025

Tel. +49 21 7 7 38 90-0

E-Mail: info@ipk-lps.de



ipk-lps  
ipk-lps GmbH  
76829 Landau