




 <p>2</p> <p>Anschluss Potentialausgleich Anbindung an Schiene</p>	 Ringender Ø10mm, Rundstahl V4A Fundamentender 35x5mm, Bandstahl verzinkt
 <p>4</p> <p>Anschluss Potentialausgleich Anbindung an Aufzug</p>	  Leitungsverbindung
 <p>5</p> <p>Anschlussfahne Anbindung an Blitzschutz Dach</p>	

Müller-Thurgau-Straße
67/51, Heßloch

Bauherr: Gemeindeverwaltung Haßloch

Rathausplatz 1
63151 Haßloch

 Gemeinde Haßloch

Architekt:	Werkgemeinschaft Landau Sebastian	Werkgemeinschaft
------------	-----------------------------------	------------------

Seemüller PartGmbH	31/03/2019
--------------------	------------

Georg-Friedrich-Denzel-Str. 11 76829 Landau	Architekturbüro Innenarchitekturbüro
--	---

Benennung: Grundriss

Elektro

Projektnummer: H2317	Zeichnungsnummer:	
-------------------------	-------------------	--

Projekphase: LP5 ipk-H2317-LP5- Ingenieurgesellschaft für Planung

Wie angezeigt: ☐ 440 ☐ 430 ☐ 400 ☐ EV-3000-3

Am Tagherfest 39 69123 Heidelberg Tel. 0 62 21 / 7 39 18-0 E-Mail: info@birkbehl.de