

1 440_450_460_E1_GR_P
1:50


Legenden:

TYP 1	LED Anbauleuchte rund Ø300mm, 1470lm, 100W	TYP 2	LED Anbauleuchte 1250mm, 2720lm, 220W
TYP 3	LED Einbauleuchte rund Ø125mm, 1302lm, 114W	TYP 4	LED Wand Anbauleuchte 2050mm, 860lm, 64W
TYP 5	LED Anbauleuchte 1973, 3480lm, 371W	TYP 6	LED Einbauleuchte rund Ø400mm, 2010lm, 21W
TYP 7	LED Anbau Spotlights Ø90mm, 2440lm, 20W	TYP 8	LED Spiegelleuchte 600x70mm, 1377lm, 12W
TYP 9.1	LED Einbauleuchte quadratisch 602mm, 2090lm, 10W	TYP 9.2	LED Einbauleuchte quadratisch 602mm, 3170lm, 22W
TYP 9.3	LED Einbauleuchte quadratisch 602mm, 3977lm, 29W	TYP 9.4	LED Einbauleuchte quadratisch 602mm, 5943lm, 36W
TYP 10	LED Wandleuchte Fassade Ø80mm, 973lm, 9W	TYP 11	LED Anbauleuchte Ø105mm, 917lm, 9,5W

- Brandmeldezentrale
- Hauptverteilung
- Unterverteiler
- Sicherheitsbeleuchtung
- Zentrale
- Datenversteiler
- Anschluss 230V
- Anschluss 400V
- CEE-Steckdose 16A
- CEE-Steckdose 32A
- Steckdose 1-fach
- Steckdose x-fach
- Datendose RJ45 1-fach Decke
- Datendose RJ45 1-fach
- Datendose RJ45 2-fach
- Motorsteuereinheit
- PV - Modul
- Anschluss 230V
- Anschluss 400V
- CEE Steckdose UP
- CEE Steckdose AP
- Motor
- Anschluss Potentialausgleich
- Steckdose x-fach
- Steckdose x-fach AP
- Steckdose 1-fach
- Kindersicherung
- Steckdose 1-fach AP
- Kindersicherung
- Steckdose x-fach mit Klappdeckel
- Versteckdose
- Potentialausgleichsschiene
- Präsenzmelder mit Akustik- und Tageslichtsensor
- Jalousieelaster
- Lichtschalter
- Serienschalter (dimmbar)
- Dimmtaster
- Taster
- Zwischendeckeneinleiter
- optischer Rauchmelder
- Warnmelder
- Feuerwehr Informations Zentrale
- Druckknopfmelder
- RWA Zentrale
- Sirene
- Feuerweherschlüsselkasten
- Blitzleuchte
- Türöffner
- Abstellaster
- Zuglaster
- Zimmerleuchte
- Retungswegleuchte Würfel
- Retungswegleuchte Decke
- Retungswegleuchte Wand
- Sicherheitsleuchte Decke
- Sicherheitsleuchte Wand

Hinweise:
- Alle Leitungen müssen mit Dämmung gem. DIN und GEG ausgeführt werden.
- Rettungszeichenleuchten müssen auf 2,50m abgependelt werden.

9	Anpassung Installation an Leerstandsplanung	lko	06.08.2020
8	Nummern für Sicherheitsbeleuchtung und BMA angepasst	lko	02.04.2020
7	Anpassung und Ergänzung nach früherer Abstemmung	lko	21.04.2020
6	Anpassung und Ergänzung nach früherer Abstemmung	lko	15.04.2020
5	Zurück zur Änderung	Gesamtwerk	06.08.2020



Bauhaußen/VG Haßloch Neubau Kita

Müller-Thurgau-Straße
67454 Haßloch

Bauherr: Gemeindeverwaltung Haßloch

Rathausplatz 1
67454 Haßloch

Architekt:

Benennung: Grundriss Obergeschoss
Elektrik

Projektname: H2317-LP5-
Projektphase: ps
Mafische: 440_450_460-E1-5002-9
Wie angegeben