










| Legenden: | |
|--|-------------------------------------|
|  | NHXH 3x2,5mm² |
|  | NHXH-JE E30 3x2,5mm² |
|  | Sicherheitsleuchte |
| FL  | Sicherheitsleuchte für Feuerlöscher |
|  | Rettungszeichenleuchte |
|  | Verteilter Sicherheitsbeleuchtung |

Hinweise:

- Alle Leitungen müssen mit Dämmung gem. DIN und GEG ausgeführt werden.

| | | | | |
|-------|---|------------|----------|------------|
| | Korrektur Schema | edü | | 23.04.2026 |
| | Anpassung und Ergänzung nach finaler Abstimmung | kko | | 21.04.2026 |
| | Ausführungsplanung | edü | | 26.11.2025 |
| | Planerstellung | kko | | 25.04.2025 |
| Index | Art der Änderung | Gezeichnet | Gepflegt | Datum |



Bauvorhaben: VG Haßloch Neubau Kita

Müller-Thurgau-Str. 1
67454 Haßloch

Bauherr: Gemeindeverwaltung Haßloch




Architekt: **Werkgemeinschaft Landau Sebastian
Seemüller PartGmbH**
Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 11
76829 Landau

**Werkgemeinschaft
Landau**

Architektur
Innenarchitektur

Benennung: Schema
Sicherheitsbeleuchtung
Elektro

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| Projektnummer: H2317 | Zeichnungsnummer: ipk-H2317-LP5- | |  Ingenieurgesellschaft für Planung und Konstruktion mbH |
| Projektphase: LPS | 440_450_460-XX-5203-3 | | |
| Maßstab: 1 : 1 | | | |
| Am Taubenfeld 39 | 69123 Heidelberg | Tel. 0 62 21 / 3 39 18-0 | E-Mail. Info@ipkgmbh.de |