

**POSITIONSBESCHREIBUNG DACH + OG**

zugehöriger Positionsplan P1c

|      |                                      |                                               |           |              |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1.1  | Dachsparren                          | Balken b/h = 12,0/24,0 cm, e = 62,5 cm        | KVH C24   |              |
| 1.2  | Unterzug Dach                        | Stahlträger HEB 220                           | S235 JR   |              |
| 1.3  | Fußpfette Dach                       | Kantholz b/h = 12,0/10,0 cm                   | KVH C24   |              |
| 1.4  | Firstpfette Dach                     | Kantholz b/h = 12,0/10,0 cm                   | KVH C24   |              |
| 1.5  | Ringanker auf Außenwand 36,5 cm      | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/25,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.6  | Ringanker auf Innenwand 24,0 cm      | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/25,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.7  | Ringanker auf Innenwand 17,5 cm      | Stb. Ortbeton, b/h = 17,5/20,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.8  | Fenstersturz 1,01 m                  | Ziegel-Flachsturz b = 36,5 cm, Z-17.1-900     |           |              |
| 1.9  | Fenstersturz 1,135 m                 | Ziegel-Flachsturz b = 36,5 cm, Z-17.1-900     |           |              |
| 1.10 | Fenstersturz 1,76 m                  | Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/25,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.11 | Türsturz Ti 2.6, 2,01 m              | Stb. Ortbeton, b/h = 17,5/25,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.12 | Decke über OG, Bereich Treppenhaus   | Stb.-Decke h = 16 cm, Elementplatten          | C25/30    | XC2, XF1, WF |
| 1.13 | Dgl. Unterzug über Durchgang 1,825 m | Stb.-Decke h = 16 cm, Zul. auf Elementplatten | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.14 | Dgl. Unterzug über Durchgang 1,80 m  | Stb.-Decke h = 16 cm, Zul. auf Elementplatten | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.15 | Fenstersturz 0,885 m                 | Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/20,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.16 | Stb.-Balken Anchl. Sprossenwand      | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/25,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.17 | Türsturz 1,22 m in Bestandswand      | Stahlträger 2x HEA 120                        | S235 JR   |              |
| 1.18 | Dgl. Sturz über Fenster 0,635 m      | Stb.-Decke h = 16 cm, Zul. auf Elementplatten | C25/30    | XC1, WO      |
| 1.19 | Holzbalkendecke Treppenloch alt      | Balken b/h = 10,0/18,0 cm, e = 62,5 cm        | KVH C24   |              |
| 1.20 | Türsturz Ti 2.4 in Bestandswand      | Stahlträger 2x HEA 100                        | S235 JR   |              |
| 1.21 | Türsturz in Bestandswand             | Stahlträger 2x HEA 100                        | S235 JR   |              |
|      |                                      |                                               |           |              |
| 2.1  | Außenwand OG 36,5 cm                 | Poroton Hlz T8-36,5 SFK 6 - RDK 0,60          | Poroton   |              |
| 2.2  | Stb.-Balken Anchl. Aufzugschiene     | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/46,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 2.3  | Innenwand OG 17,5 cm                 | Poroton Hlz Plan-T-17,5 SFK 12 - RDK 0,80     | Poroton   |              |
| 2.3a | Innenwand OG 24,0 cm                 | Poroton Hlz Plan-T-24,0 SFK 12 - RDK 0,80     | Poroton   |              |
| 2.4  | Außenwand Aufzugschacht 24,0 cm      | KS XL t240 SFK 20 - RDK 2,0                   | KS        |              |
| 2.5  | Innenwand Aufzugschacht 20,0 cm      | KS XL t200 SFK 20 - RDK 2,0                   | KS        |              |
| 2.6  | Stb.-Stütze Innenwand                | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/24,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 2.7  | Stb.-Stütze Außenwand                | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/48,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
| 2.8  | Fenstersturz 1.135 m                 | Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/45,0 cm             | C25/30    | XC1, WO      |
|      |                                      |                                               |           |              |
| 6.1a | Träger Schaukelschiene               | Balken b/h = 16,0/16,0 cm, e = 62,5 cm        | KVH C24   |              |
| 6.1b | Träger Schaukelschiene               | Balken b/h = 16,0/18,5 cm, e = 62,5 cm        | KVH C24   |              |
| 6.2  | Querträger Schaukelschiene (2 Stk.)  | Balken b/h = 16,0/24,0 cm, e = 62,5 cm        | BSH GI24h |              |