

POSITIONSBESCHREIBUNG ERDGESCHOSS

zugehöriger Positionsplan P2c

3.1	Decke über EG	Stb.-Decke h = 20 cm, Elementplatten	C25/30	XC1, WO	
3.2	Treppenlauf 1, EG-OG	Stb.-FT, Laufdicke 16 cm	C25/30	XC1, WO	
3.3	Treppenlauf 2, EG-OG	Stb.-FT, Laufdicke 16 cm	C25/30	XC1, WO	
3.4	Zwischenpodest	Stb. h = 25 cm, Ortbeton	C25/30	XC1, WO	
3.5	Dgl. Unterzug, Treppenaustritt OG	Stb.-Decke h = 20 cm, Zul. in Elementplatten	C25/30	XC1, WO	
3.6	Fenstersturz 1,01 m	Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/25,5 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: h = Höhe unter Decke
3.7	Fenstersturz 1,135 m	Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/25,5 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: h = Höhe unter Decke
3.8	Fenstersturz 0,90 m	Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/25,5 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: h = Höhe unter Decke
3.9	Türsturz Eingang 2,49 m	Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/46,5 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: h = Höhe unter Decke
3.10	Fenstersturz 1,76 m	Stb. Ortbeton, b/h = 26,5/25,5 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: h = Höhe unter Decke
3.11	Ringanker Aufzugschacht	Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/20,0 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: in Deckenebene
3.12	Ringanker Treppenloch	Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/20,0 cm	C25/30	XC1, WO	Anm.: in Deckenebene
3.13	Fenstersturz 1,01 m	Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/25,5 cm	C25/30	XC1, WO	
3.14	Dgl. Unterzug, unter OG-Stütze	Stb.-Decke h = 20 cm, Zul. auf Elementplatten	C25/30	XC1, WO	
3.15	Türsturz Ti 1.4, 2,01 m	Stb. Ortbeton, b/h = 24,0/55,0 cm	C25/30	XC1, WO	
3.16	Holzbalkendecke Treppenloch alt	Balken b/h = 10,0/18,0 cm, e = 62,5 cm	KVH C24		
4.1	Außenwand EG 36,5 cm	Poroton Hlz T8-36,5 SFK 6 - RDK 0,60	Poroton		
4.2	Innenwand EG 24,0 cm	Poroton Hlz Plan-T-24,0 SFK 12 - RDK 0,80	Poroton		
4.3	Außenwand Aufzugschacht 24,0 cm	KS XL t240 SFK 20 - RDK 2,0	KS		Anm: Dämmung außen = 12,0 cm
4.4	Innenwand Aufzugschacht 20,0 cm	KS XL t200 SFK 20 - RDK 2,0	KS		
FT1	Türsturz Ti 1.1 + 1.5 + 1.6, 1,01 m	Ziegel-Flachsturz b = 24,0 cm, Z-17.1-900	Poroton		
FT2	Türsturz Ti 1.3, 1,30 m	Ziegel-Flachsturz b = 36,5 cm, Z-17.1-900	Poroton		
FT3	Türsturz Aufzug	KS-Flachsturz b = 20,0 cm, Z-17.1-978	KS		