## Legende

**Kommunikation (Telefon/Daten)**
- Daten-Anschlussdose Cat.6 2x RJ45 UP

**Gefahrenmelder/Überwachung**
- Wartungsfreier Blei-Akku, 12 V / 12 Ah
- Dosenverteiler in LSA-Plus-Anschlusstechnik, DV 16 DA
- Übertragungseinrichtung comXline 1516 (LTE) Einbausatz
- LCD-Bedienteil, BT 820, RAL 9016 Verkehrsweiß
- Meldersockel mit akustischem Signalgeber, 4479
- Zentralen-Umschrank ZU 2
- RFID-Testatur-Schreib-Leser cryptock BLM10K H5B RAL 9016 Verkehrsweiß
- RFID-Schreib-Leser cryptock BLM10 H5B uP
- Auswerte- und Steuergerät hiock 5500 GR100 / NT 400
- BMA Multisensormelder (RMD+WMD) (DT)
- BMA Nichtautomatischer Melder, rot (NAM)
- BMA Nichtautomatischer Melder, blau (NAM)
- BMA Signalgeber, optisch (SO)
- BMA Feuerwehrbedienfeld (FBF)
- ZK elektromagnetischer Türöffner (TF)
- BMA Feuerwehranzeigetableau (FAT)
- BMA Feuerwehrinfozentrale (FIZ)
- Infrarot-Mikrowellen-Bewegungsmelder histar DUAL 1012-81
- Magnetkontakt, MK4 im Set, Weiß5 m
- Riegelkontakt mit Anschlusskabel, RK-Lever (404057.0)
- Eingangsmodul M120-C2B/B1 55 uP
- Ein-Ausgangsmodul MIO22-C2B/B1 K21
- Infrarot-Bewegungsmelder histar 1026-81
- VS Video-Kuppelkamera Auto-Dome
- BMA Freischaltelement (FSE)
- BMA Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)

**Klingel-/Sprechanlage/ELA**
- Tonstation mit 4 Ruftaster

**Lichtruf**
- Zugtaster mit Schnur und Knauf
- Ruf- und Abstelltaster
- Zimmer - Signalleuchte

**Gebäudeautomation (KNX)**
- KNX Multifunktionstastsensor
- KNX Präsenzmelder, Deckenmontage
- KNX Präsenzmelder Wand

**Langfeldleuchte**
- LED-Feuchtraumwannenleuchte AP 32W

**Leuchte (diverse)**
- Anbauleuchte Rund (Wand) di/d
- Rettungszeichen-Leuchte in DS, 1x11W Piktogramm rechts einseitig
- Rettungszeichen-Leuchte in DS, 1x11W Piktogramm geradeaus
- Sicherheits-Leuchte für Deckenmontage 1x6W in BS
- Deckenauslass für baus. Leuchter
- LED-Anbau-Leuchte 13W eckig 375x375x65mm (Decken-Montage)
- Kombi-Sicherheitsleuchte in BS

**Blitzschutz-Bauteile**
- Leitung nach oben führend
- Leitung nach unten führend

**Verteiler**
- Netzwerkschrank 80x60x120 24HE
- Netzwerkschrank 80x80x200 42HE
- DMZ Einbruchmelder-Zentrale 10 Gruppen
- Standschaltschr. 1850x 1300x275 +200 So
- Wandschaltschr. 1400x 550x205

**Steckdose**
- UP Schukosteckdose 1-fach
- UP Schukosteckdose 2-fach
- UP Schukosteckdose 3-fach

**Elektrische Verbraucher (Diverse)**
- 6,9kW Anschluss u. Inbetriebnahme, bauseits gelieferten Durchlauferhitzer 6,9kW
- 13,5kW Anschluss u. Inbetriebnahme, bauseits gelieferten Durchlauferhitzer 13,5kW
- Urinal Anschluss und Inbetriebnahme, bauseit gelieferten Urinal
- Bel. WC Anschluss und Inbetriebnahme, bauseit gelieferten Beh. WC
- WC-Abluft Anschluss und Inbetriebnahme, bauseit gelieferte WC-Abluft

**Kabelkanal-Segment**
- Brüstungskanal, Höhe 70mm x Breite 170mm

**Blitzschutzleiter**
- Flachleiter 30x3.5 rostfreier Stahl V4A

**Kabelbahn-Segment**
- Kabelleiter, Höhe 45 mm, Breite 300 mm

**CableTrunkingAccessory**
- Fußbodenkanaldose mit Geräte-Einsatz für 9 Geräte eckig max 350 mm Breite

# AUSFUEHRUNGSPLANUNG

| Auftraggeber | Bauvorhaben |
|---|---|
| Stadtverwaltung Worms<br>Marktplatz 2<br>67549 Worms | Sanierung Schloss Herrnsheim<br>Herrnsheimer Hauptstraße 1<br>Worms |


ITG KOFAHL INGENIEURBÜRO
info@itg-kofahl.de
06851 / 9330 - 0
06851 / 9330 - 30
www.itg-kofahl.de
Kölner Allee 41
66606 St.Wendel


| Index | Änderungen | geändert am | geändert von |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blatt: | | Projekt | Schloss Herrnsheim |
| Grösse: | A0+ | | |
| Urspr.: | | Zeichnung | Erdgeschoss<br>Elektroinstallation BA1<br>2403-6-010-EG-E |
| Datei: | 24036010 | | |
| Stand: | Ausführung | | |
| | Datum / Name | Gewerk | ELT |
| Bearb.: | 17.02.2026 MP | Maßstab | 1:100 |
| Gepr.: | 17.02.2026 WS | | |