

Raumprogramm

Stand: LP1

Datum: 29.04.2026

• Pädagogisches und funktionales Konzept:	Ursprünglicher Bedarf	Überarbeiteter Bedarf
Anzahl der Gruppen:	7	5
Altersstruktur (U2 / Ü2):	2 x U2 + 5 x Ü2	1 x U2 + 4 x Ü2
Betreuungsform (Halbtag / Ganztage):	Ganztage	
Besondere pädagogische Schwerpunkte:	Offenes Konzept	
• Nutzungsumfang:		
Anzahl Kinder gesamt:	101	
Anzahl Mitarbeitende:	23	
Anzahl Kinder pro Gruppe U2:	ca. 10	
Anzahl Kinder pro Gruppe Ü2:	ca. 25 (eher weniger)	

Bezeichnung	Anzahl soll	m² soll	Gesamt m² soll	erf. Raumhöhe	Kommentar
Nutzungsfläche (NUF)					
Gruppenräume U2 + Ü2					
Gruppenraum U2/Ü2	5	45,0	225,0	≥ 2,80 m i.L.	Hinweis: Auf Spielebenen bis zu einer Höhe von 1,50 m müssen Umwehrungen von mind. 70 cm Höhe, auf Spielebenen von mehr als 1,50 m Höhe Umwehrungen von mind. 1,00 m vorge-sehen werden. Ausrichtung möglichst nach Süden
Nebenraum U2/Ü2	5	15,0	75,0	≥ 2,50 m i.L.	
Schlaf-/Ruheräume	4	20,0	80,0	≥ 2,50 m i.L.	Für 50 Kinder u. Matratzenschränke (3 Räume je 22-25qm oder 4 Räume je 18-20qm). 1,5qm pro Schlafplatz, 2,5qm Matratzenschränke (hochkant). Genug Wandfläche einplanen.
Garderobenzonen	5	6,0	30,0	≥ 2,50 m i.L.	

Abstellbereich pro Gruppe	5	6,0	30,0		Evtl. zusammenfügen je nach Konzept
Sanitärbereich Kind mit Du *	2	30,0	60,0	≥ 2,50 m i.L.	1 Sanibereich je 2 Gruppen > 3 Sanibereiche. 7 WCs, 3 Mini WCs, mind. 3 Wickeleinheiten, 90cm tief. Kein beh. ger. WC für Kinder. Pro Sanibereich 1 WB Erwachs. 1 Du pro Geschoss. 1 Badebecken für U2, 1 Du für Ü2 (1,0m x 1,0m), Größe des Sanitärbereichs zu ermitteln
Sanitärbereich Kind ohne Du *	1	21,0	21,0	≥ 2,50 m i.L.	
Eingang / Personal					
Windfang	1	17,0	17,0		
Kinderwagen Abstellraum	1	24,0	24,0		Für Kita-eigene Fahrzeuge und 2-3 Buggys (Eltern)
Besucher WC (beh. gerecht)	1	7,0	7,0		
Leiterbüro	1	18,0	18,0	≥ 2,50 m i.L.	2 Schreibtische Kita Leitung, stellv. Leitung
Verwaltung	1	18,0	18,0	≥ 2,50 m i.L.	2 Schreibtische Sprachbeauftragte, Netzwerkkoordination, Kitasozialarbeit*innen, sequentielle Arbeitsplätze für die Fachkräfte. Elterngespräche werden hier durchgeführt
Teamraum für 23 Personen	1	60,0	60,0	≥ 2,50 m i.L.	Erste-Hilfe-Bereich mit Couch. Schwangere und Stillende müssen sich hinlegen können. Wird als Pausenraum benutzt. Teeküche wird hier nicht geplant.
Erste Hilfe Raum / Bereich?	1	3,0	3,0		In Teamraum integriert mit Couch
Teeküche	1	6,0	6,0		Bei 2-Geschossigkeit, extra eine Teeküche im Geschoss ohne Küche.
Gemeinschaftsräume					
Mehrzweckraum	1	60,0	60,0	≥ 2,80 m i.L.	Anforderung: mind. 50qm. Lagerraum für Turngeräte und Stühle wird nicht geplant.
Essensbereich	2	40,0	80,0		
Küche	1	35,0	35,0		Aufwärmküche mit Spülstraße. Lieferantenzugang gewünscht.
Vorratsraum	1	7,0	7,0		
Personal-WC (einschl. Umkleiden)	3	4,0	12,0		Unisex, keine Urinale, 3 Stk, 1 für Umkleiden möglich mit vVorraum, kein beh. gerecht. WC (nur in Besucher-WC)
Putzmittelraum	2	7,0	14,0		Evtl. nur 1 zentraler Putzraum, wenn Aufzug vorhanden.
HWR	1	10,0	10,0		
Wertstoffe	1	14,0	14,0		Noch in Klärung, je nach Standort zentraler Abfall Staudinger Schule?
Materialraum	0	20,0	0,0		Rücksprache mit der Kita Leitung erforderlich. Tagespflegelager (Leihgegenstände) soll nicht umziehen. Genauer Lagerbedarf zu klären.

Projekt: 2025-19 Kita STAUD
Thema: Raumprogramm
Stand: 29.04.2026

1100:

Abstellraum Garten	1	20	20
Nutzungsfläche (NUF)			926,0
Technikfläche (TF)			27,8
Technik ELT	1	18,0	18,0
Technik Heizung	1	18,0	18,0
HA Raum	2	10,0	20,0
Technikfläche (TF)			56,0
Verkehrsfläche (VF)			
Flure / Aufzug / VF	1	324,1	319,5
Verkehrsfläche (VF)			319,5
Netto-Raumfläche (NRF=NUF+TF+VF)			1301,5
Konstruktionsfläche (KGF)			190,8
Brutto Grundfläche (BGF=NRF + KGF)			1.496,7
Bruttorauminhalt (BRI)			5612,6
Außenspielfläche 10-12qm po Kind	101	12	1212,0

von außen zugänglich oder in Container oder Häuschen. Je nach Konzept

Kennwert BKI Kindergärten Holzbauweise, nicht unterkellert: TF = 3,0% NUF

zu hoch? Evtl. reduzieren.

Kennwert BKI Kindergärten Holzbauweise, nicht unterkellert: VF = 24,9% - 34,5% NUF
 Die Steigung von Treppenstufen in Kindereinrichtungen sollte nicht mehr als 16 cm, die Auftrittsfläche zwischen 30 und 32 cm betragen.

Annahme: Höhere Wert für Treppen, Aufzug, Foyer, Elterntreff.

Kennwert BKI Kindergärten Holzbauweise, nicht unterkellert: KGF = 20,6% NUF

BRI: Annahme BH: Geschosshöhe 3,75. Notiz: Max. Lichthöhe 3m bei Modulbau.
 Geschosshöhe eher 3,6m